ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 9/_____

Запорожский с.о. 11.02.2025 г.
Место составления Время 15:42

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаксынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 9 от 04.02.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Дмитриев Артем Валериевич - Главный специалист
АБИЛЬМАЖЕНОВ БИРЖАН МАНАТОВИЧ - Начальник ОЧС Жаксынского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
021240003979, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Лозовое отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
КГУ «Общеобразовательная школа села Лозовое" отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области. Акмолинская область, Жаксынский район, Лозовое, Школьная (улица), 30Б.

5. Период проведения проверки 05.02.2025 - 11.02.2025

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

КГУ «Общеобразовательная школа села Лозовое" отдела образования по Жаксынскому району управления образования Акмолинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Ответственные за пожарную безопасность пройти обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п. 8 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики

			Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В помещении дежурного персонала установить инструкцию о мерах пожарной безопасности. Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 п.6 проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025
3	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Завести журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.7 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.;

			срок устранения: 11.04.2025
4	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Установить световой или флуоресцентный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПГ» с цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта, а также аналогичный указатель с нанесенным буквенным индексом «ПВ», цифровыми значениями запаса воды в кубических метрах и количества пожарных автомобилей, которые одновременно устанавливаются на площадке водоема. Основание: п.1575 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 11.04.2025
5	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы. Основание: п. 6, 62 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 п. 29 Проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности; срок устранения: 11.04.2025
6	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Предоставить протокола испытаний огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения школы. Основание: п. 21 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики

			Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025
7	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На путях эвакуации (на 1-2 этажи) для отделки полов применяется горючий материал (линолеум). демонтировать. Основание: п.36 п п. 3 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.66 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025
8	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Результаты замеров оформить актом (протоколом). Основание: п. 87 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от

			категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025
9	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей в распределительных коробках выполнить с помощью специальных зажимов и т.д. Основание: п. 80 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025
10	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Заключить договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Основание: п. 70 п.п. 7 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025
11	П. 122 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Провести занятия с обслуживающим персоналом на знания устройств и принципов работы систем и установок пожарной сигнализации. Основание: пп. 4 п.65 Правил

			пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 п.122 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.; срок устранения: 11.04.2025

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Курбанов Ж.

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Дмитриев А.В.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Курбанов Ж.

«11» 02 2025г.